

Zeile	Überbaute Fläche (in m²)	erforderliche Löschmitteleinheiten	empfohlene Mindest- zahl der Feuerlöscher	Art der Feuerlöscher
1	bis 50	6	1	keine Anforderungen
2	bis 100	9		
3	bis 300	3 weitere je 100 m ²	2	Pulverlöscher mit ABC-Löschpulver
4	bis 600		3	
5	bis 900		4	
6	bis 1 000			
7	Je weitere 500	12 weitere	1 weiterer	